

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 2123/9.4.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) μονάδων καθαρισμού – απολύμανσης αέρα για την αποτροπή διάδοσης COVID-19 στους χώρους του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.2029/06.04.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Επτά χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (7.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	9 Απριλίου 2021

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	14 Απριλίου 2021	Τετάρτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια και την εγκατάσταση τριών (3) μονάδων καθαρισμού – απολύμανσης αέρα για την αποτροπή διάδοσης COVID-19 στους παρακάτω χώρους του Γ.Ν. Θήρας:

- 1) Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (αίθουσα αναμονής)
- 2) Μονάδα Τ.Ν.
- 3) Αίθουσα αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων.

Η μονάδα καθαρισμού/απολύμανσης αέρα πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

- Να είναι επαγγελματικού – βιομηχανικού τύπου και να πραγματοποιεί συνεχόμενη ανανέωση του αέρα και συνεχόμενη μείωση του ικού φορτίου του χώρου καθώς και μείωση σωματιδίων σκόνης, οσμών και μικροοργανισμών.

- Να διαθέτει διπλό στάδιο διήθησης με δύο πακέτα φίλτρου απόλυτου φίλτρου HEPA H14 πιστοποιημένα κατά EN1822.
- Να είναι εξοπλισμένη με σύστημα φωτοκατάλυσης και λάμπα UVC.
- Να επιτυγχάνει κατακράτηση σωματιδίων επιπέδου ISO 7 στα 0.5μm και ISO 8 στα 1 μm και 5μm σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14644-1: ISO7 & ISO8.
- Να διαθέτει διπλή στρώση κατάλληλου ηχομονωτικού υλικού (πετροβάμβακα) κατηγορίας A1 πάχους τουλάχιστον 25 mm για την αθόρυβη λειτουργία του.
- Το σώμα της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο πάχους 30 mm και θα διαθέτουν σύστημα εύκολης απόσυναρμολόγησης για εργασίες καθαρισμού, ελέγχου, συντήρησης κλπ
- Να είναι τροχήλατη για την εύκολη μετακίνησή της.
- Μέγιστος Ρυθμός Ροής 300 m³ /h
- Μέγιστο Επίπεδο Θορύβου: 41 dB(A)
- Μέγιστο Ύψος: 68 cm.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 14.4.21 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ