

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 2420/21.4.21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 2311/19.04.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (6.925,40 €)
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	21 Απριλίου 2021

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	29 Απριλίου 2021	Πέμπτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια του παρακάτω αναφερόμενου ηλεκτρολογικού υλικού:

Α/Α	Περιγραφή	Τεμάχια
1	Χωνευτό φωτιστικό γυψοσανίδας Φ120 τύπου LED	20
2	Χωνευτό φωτιστικό γυψοσανίδας Φ200 τύπου LED	40
3	Χωνευτό φωτιστικό γυψοσανίδας τύπου LED PANEL 600X600	30
4	Κεφαλή Φωτιστικού Εξωτερικού Χώρου τύπου LED 100W	28

5	Ρελέ Ράγας Διαρροής Τριφασικό 4x40A 30mA	4
6	Ρελέ Ράγας Διαρροής Μονοφασικό 2x40A 30mA	4
7	Ρελέ ισχύος Ράγας 20A 230VAC/DC	4
8	Αυτόματη Ασφάλεια 3KA C 3P 16A	6
9	Αυτόματη Ασφάλεια 3KA C 3P 25A	6
10	Μικροαυτόματος C 16A 1P+N	10
11	Μικροαυτόματος C 16A 1P	10
12	Ρελέ καστανίας 16A 230V/AC 1NO	4
13	Διακόπτης προστασίας κινητήρα 1,0-1,6A	4
14	Διακόπτης προστασίας κινητήρα 4-6,3A	4
15	Ρελέ ισχύος 3P 18A AC-3 <= 440V - 1NO+1NC - πηνίο 230V 50Hz	4
16	Τηλεόραση 32" HD Ready	2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1) Χωνευτό φωτιστικό γυψοσανίδας τύπου LED διαμέτρου 120 mm, ισχύος 6 W, με τροφοδοτικό 230V, δέσμη φωτός 120°, λευκό αλουμινίου πλαίσιο και ματ γυαλί, λευκό φως 4000k ύψος 18 mm.
- 2) Χωνευτό φωτιστικό γυψοσανίδας τύπου LED διαμέτρου 200 mm, ισχύος 17 W, με τροφοδοτικό 230V, δέσμη φωτός 120°, λευκό αλουμινίου πλαίσιο και ματ γυαλί, λευκό φως 4000k ύψος 23 mm.
- 3) Χωνευτό φωτιστικό γυψοσανίδας τύπου LED PANEL Τετράγωνο, ισχύος 50W, Με Τροφοδοτικό 230V. Δέσμη Φωτός 120° Λευκό Αλουμίνιο Πλαίσιο και Ματ Γυαλί, Λευκό Φως 4000k Διαστάσεις 600 x 600mm Ύψος 9mm.
- 4) Κεφαλή Φωτιστικού Εξωτερικού Χώρου (Δρόμου) τύπου LED ισχύος 100W - 230V με Bridgelux chip & Meanwell driver. Δέσμη Φωτός 130° x 60° Χρώματος Ανθρακί Σώμα από Αλουμίνιο με INOX Βίδες. Στεγανό κατά IP65. CRI>75 και PF>0.9. Λευκό Φως 4200k και φωτεινότητα τουλάχιστον 11350 Lumen. Διάμετρος Βραχίονα Φ:65mm. Διαστάσεις L:730mm W:280mm h:75mm
- 5) Ρελέ Ράγας Διαρροής Τριφασικό 4x40A για τοποθέτηση σε ράγα, με μπουτόν δοκιμής, με ευαισθησία σε ρεύμα διαρροής 30mA.
- 6) Ρελέ Ράγας Διαρροής Μονοφασικό 2x40A 30mA για τοποθέτηση σε ράγα, με μπουτόν δοκιμής, με ευαισθησία σε ρεύμα διαρροής 30mA.
- 7) Ρελέ ισχύος Ράγας τύπος 20A 230VAC/DC
- 8) Αυτόματη Ασφάλεια τύπος 3KA C 3P 16A
- 9) Αυτόματη Ασφάλεια τύπος 3KA C 3P 25A
- 10) Μικροαυτόματος τύπος C 16A 1P+N
- 11) Μικροαυτόματος τύπος C 16A 1P
- 12) Ρελέ καστανίας τύπος 16A 230V/AC 1NO
- 13) Διακόπτης προστασίας κινητήρα τύπος 1,0-1,6A
- 14) Διακόπτης προστασίας κινητήρα τύπος 4-6,3A
- 15) Ρελέ ισχύος τύπος 3P 18A AC-3 <= 440V - 1NO+1NC - πηνίο 230V 50Hz με δύο επαφές βοηθητικές.

16) Τηλεόραση FHD με ανάλυση HD Ready τύπου LED-TV - Διαγώνιος 32'', Αναλογία διαστάσεων 16:9, με ψηφιακό δέκτη DVB-T/C και αποκωδικοποιητή MPEG-4.

Ειδικές απαιτήσεις για την εκτέλεση της προμήθειας:

1. Για την άριστη συμβατότητα με τις υφιστάμενες οπές στις ψευδοροφές του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας καθώς και απόδοση του ίδιου χρωματικού τόνου φωτισμού στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, το προσφερόμενο είδος με α.α. 1 πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να είναι το "LEDVANCE Downlight Slim Alu RD DN180".
2. Για την άριστη συμβατότητα με το υφιστάμενο υλικό και για χωροταξικούς λόγους εντός των ηλεκτρολογικών πινάκων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, τα προσφερόμενα είδη με α.α. 5,6,7,8,9,12 και 15 πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού** να είναι της κατασκευάστριας εταιρείας "ABB".
3. Χρόνος Παράδοσης των ειδών: Μέγιστος σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί **με βάση την συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή** ανεξάρτητα από τις επιμέρους τιμές των ειδών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 29.4.21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
- **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.29.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2021 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ