

ΑΔΑ:

Αρ.Πρωτ.: 3789/5.7.19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την πραγματοποίηση εργασιών αντικατάστασης των απόλυτων φίλτρων στους χώρους χειρουργείων, ανάνηψης και μαιεύσεων του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας»

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας .

β. Την με Αρ. Πρωτ. 3614/27-06-2019 εισήγηση του τμήματος Τεχνικής Υποδιεύθυνσης του Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α**

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	10 Ιουλίου 2019

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459	25 Ιουλίου 2019	Πέμπτη	13:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την αντικατάσταση των απόλυτων φίλτρων στους χώρους χειρουργείων, ανάνηψης, μαιεύσεων. Τα νέα απόλυτα φίλτρα δεν περιλαμβάνονται στο κόστος των εργασιών. Στις θέσεις όπου υπάρχουν διαφορικοί πρεσοστάτες για τη μέτρηση της διαφορικής πίεσης που καθορίζει την καθαρότητα των φίλτρων, θα επανατοποθετηθούν με προσοχή στα καινούρια απόλυτα φίλτρα. Συγκεκριμένα τα απόλυτα φίλτρα που θα αντικατασταθούν είναι:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ
1	ΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	F11-1200	HO-ART-610-1219-150-20-H14
2		F10-1200	HO-ART-610-1219-150-20-H14
3	ΑΣΗΠΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	F01-1200	HO-ART-610-1219-150-20-H14
4		F03-1201	HO-ART-610-1219-150-20-H14
5		F04-1202	HO-ART-610-1219-150-20-H14

6		F05-1203	HO-ART-610-1219-150-20-H14
7	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	F11-120	HO-ART-610-1219-150-20-H14
8	ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ	F01-215	HF-ARK-245-545-69-H14
9		F02-215	HF-ARK-245-545-69-H14
10	ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ Β	F03-215	HF-ARK-245-545-69-H14
11		F04-215	HF-ARK-245-545-69-H14
12	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ	F06-215	HF-ARK-245-545-69-H14
13	ΑΝΑΝΗΨΗ	F01-100	HF-ARK-245-245-69-H14
14		F02-100	HF-ARK-245-245-69-H14
15	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	F03-100	HF-ARK-245-245-69-H14
16		F04-100	HF-ARK-245-245-69-H14
17	ΕΙΣΟΔΟΣ	F11-480	HF-ARK-245-245-69-H14
18	ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Α	F05-100	HF-ARK-245-245-69-H14
19		F06-100	HF-ARK-245-245-69-H14
20	ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Β	F07-100	HF-ARK-245-245-69-H14
21	ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ	F08-100	HF-ARK-245-245-69-H14

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο στους χώρους που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα και επιπροσθέτως στους χώρους της μονάδας Τεχνητού Νεφρού και Εντατικής, ο καθαρισμός των στομιών προσαγωγής του αέρα καθώς και η απολύμανση αυτών με ψεκασμό απολυμαντικού υγρού.

Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου πιστοποιητικά για την εργασία και την απολύμανση, καθώς και εγκρίσεις για τα για τα χημικά που θα χρησιμοποιηθούν

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με κατασκευαστικές εργασίες σε νοσοκομείο(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) που είναι εν λειτουργία.

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 25.7.19 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. **Τυχόν έξοδα αποστολής υλικών ή μετακίνησης τεχνικών βαρύνουν τον ανάδοχο.**

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ